

Сведения

о контрольных мероприятиях и их результатах

за 2021 год по МБОУ СОШ № 22

Наименование органа осуществляющего контроль	План (тема) с контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Темрюкского района	Проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, антитеррористической защищенности, об образовании и требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 22	с 04.06.2021. по 04.06.2021	<p>- отсутствует система управления контроля доступом персонала (п.26 А Постановления Правительства РФ № 1006);</p> <p>- имеются «слепые зоны» видеонаблюдения, срок хранения видеозаписи составляет менее 30 дней (п. 24 Постановления Правительства РФ № 1006);</p> <p>- не оборудовано охранной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны ОВО национальной гвардии РФ (п.25В Постановления Правительства РФ № 1006);</p> <p>- отсутствует система голосового оповещения и управления эвакуацией при возникновении ситуации ЧО и ЧС (п.25 Постановления Правительства РФ № 1006);</p> <p>- на входе не установлен металлоискатель (п.24Д Постановления Правительства РФ № 1006).</p>	<p>- написано письмо на управление образованием, исх. № 391 от 16.06.2021;</p> <p>установлено 12 камер (4 внутренние, 8 наружных). Срок хранения видеозаписи - 30 дней;</p> <p>написано письмо на управление образованием, исх. № 391 от 16.06.2021;</p> <p>написано письмо на управление образованием, исх. № 391 от 16.06.2021;</p> <p>написано письмо на управление образованием, исх. № 391 от 16.06.2021.</p>
Прокуратура Темрюкского района	проверка исполнения	с 15.06.2021. по	- техническое обследование состояния зданий и сооружений, состоящих	- осуществлено обследование технического состояния здания

	<p>законодательства об образовании и градостроительного законодательства в части безопасности пребывания детей в образовательных организациях района, а также требований законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака</p>	<p>15.06.2021</p>	<p>на балансе образовательной организации, не проводилось.</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал эксплуатации здания ведется ненадлежащим образом, не в полном объеме заполнены графы журнала «Данные о результатах наблюдения, фактах нарушения правил технической эксплуатации, результаты инструментальных замеров осадок, прогибов и других деформаций отдельных элементов. Характер необходимого ремонта (текущего, капитального), перечень намеченных работ и их объем». - на территории образовательного учреждения отсутствует знак о запрете курения табака согласно установленному порядку его размещения, утверждённому п. 5 приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214н. - просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не осуществляется. 	<p>силами комиссии, созданной приказом № 178 от 21.06. 2021 г.; составлено заключение, на основании которого определена возможность дальнейшего использования здания МБОУ СОШ № 22 и перечень работ по обновлению, усилению конструкций и отдельных элементов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - заполнены графы журнала «Данные о результатах наблюдения, фактах нарушения правил технической эксплуатации, результаты инструментальных замеров осадок, прогибов и других деформаций отдельных элементов. Характер необходимого ремонта (текущего, капитального), перечень намеченных работ и их объем». - размещены дополнительные знаки о запрете курения табака согласно установленному порядку его размещения, утверждённому п. 5 приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214. - опубликована информация на официальном сайте МБОУ СОШ № 22 http://shkola22p.ucoz.ru/.
<p>Территориальный</p>	<p>Внеплановая выездная</p>	<p>с 18.02.2021.</p>	<p>- горячей водой не обеспечены умы-</p>	<p>Написаны письма начальнику УО</p>

<p>отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе</p>	<p>проверка с целью выполнения приказа руководителя ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 273 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»</p>	<p>по 18.02.2021.</p>	<p>вальные перед обеденным залом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в обеденном зале, на пищеблоке плитка на полу, на стенах, с трещинами, местами отвалилась, а так же краска на стенах местами отслоилась, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; - 10-дневное меню питания для обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Краснодарского края (завтрак) не соответствует требованиям п. 8.1.2 (таблица 1 приложения 9) СанПиНа 2.3/2.4 35. 90-20 по массе порций». 	<p>о выделении средств от 24.03.21 (Исх. № 183), от 12.05.21 (Исх. № 288).</p> <p>Написаны письма начальнику УО о выделении средств от 24.03.21 (Исх. № 184), от 12.05.21 (Исх. № 286).</p> <p>01.03.2012 г. согласовано новое меню завтраков для обучающихся 1-4 классов (сезон зима-весна). Данное меню имеет экспертное заключение № ОИ-4231 от 26.02.2021 г. (Орган инспекции ООО «Эксперт»)</p>
---	---	-----------------------	--	--

Директор МБОУ СОШ № 22



Белозерова Ю.А.